

# Déclaration UE de Conformité

## EU Declaration of Conformity

Certificat n° REX946707

Nous, **Société RESISTEX SA**  
We, 11, quai de la Banquière  
06730 Saint-André de la Roche  
FRANCE

**Déclarons** que le produit suivant est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne applicable en suivant les directives et les normes harmonisées :

*Declare that the following lighting fixture is in accordance with the following European directives and harmonized standards :*

**946707 PRIAM 1632LM HF COR TEL 4000K**

### Sécurité et basse tension / Safety and low voltage

Directive / Directive : 2014/35/EU

Norme(s) / Standard(s) : EN 60598-1(2015) / EN 60598-2-1(1989) / EN 62031(2008)+A1(2013)+A2(2015) / EN 62493(2015) / EN 61347-1(2008)+A1(2011)+A2(2013) / EN 61347-2-13(2014)

### Compatibilité électromagnétique / Electro magnetic compatibility

Directive / Directive : 2014/30/EU

Norme(s) / Standard(s) : EN 55015(2014) / EN 61000-3-3(2014) / EN 61300-3-2(2014) / EN 61547(2009)

### Restriction des matières dangereuses / Restriction of Hazardous Substance (RoHS)

Directive / Directive : 2011/65/EU

Norme(s) / Standard(s) : EN 62321(2009)

### Eco-conception / Eco design

Directive / Directive : 2009/125/EC

Norme(s) / Standard(s) :

### Radio / Radio

Directive / Directive : RTTE 1999/5/CE

Norme(s) / Standard(s) :

### Caractéristiques / Characteristics

|                                              |            |                                                               |                    |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Type de produit / Type of lighting fixture : | Hublot LED | Classe électrique / Electrical safety class :                 | Classe 1           |
| Puissance totale / Total power :             | 21.8W      |                                                               |                    |
| Nombre de sources / Number of lights :       | 1          | Groupe de risque photobiologique / Photobiologic risk group : | Groupe de risque 0 |
| IP Applique 54 / IP Plafonnier 54            |            |                                                               |                    |

Dossier technique / Technical report : 000001 / 946707

Saint-André de la Roche, le **30/10/2017**

**Mr Bruno LAVEDRINE**

Directeur des achats  
Purchasing Director

B. LAVEDRINE  


RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE  
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com  
APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477