

Nous, **Société RESISTEX SA**,
We, 11 quai de la Banquière
06730 Saint André de la Roche
FRANCE

Déclarons que le luminaire **601160 FLUO ETANCHE T5 2 X80W HO** est conforme aux directives et aux normes harmonisées suivantes :

Declare that the lighting fixture 601160 FLUO ETANCHE T5 2 X80W HO is in accordance with the following European Directives and following harmonized standards:

SECURITE *Safety*

Directive: 2001/95/CE

Norme(s) harmonisée(s): EN60598-1(2008)+A11(2009) EN62471(2009)

BASSE TENSION *Low voltage*

Directive: 2006/95/CE

Norme(s) harmonisée(s): EN60598-2-1(2008)+A1(2009)

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE *Electro Magnetic Compatibility*

Directive: 2004/108/CE

Norme(s) harmonisée(s): EN55015(2006) + A1(2007) + A2 (2009) EN61547(2010) EN61000-3-2 (2006) + A1 (2009) + A2 (2009)

RESTRICTION DES MATIERES DANGEREUSES *Restriction of Hazardous Substance (RoHS)*

Directive: 2011/65/EU

Norme(s) harmonisée(s):

RADIO *Radio*

Directive: na

CARACTERISTIQUES

Characteristics

Type de luminaire: **REGLETTE**

Type of lighting fixture

Puissance de la source: **80 W**

Light Power

Nombre de source :2

Number of Light

Classe électrique: **classe I**

Electrical safety class

IP 65

Gestion de l'alimentation par la lumière:

Non

Gestion de l'alimentation par détection de présence: **Non**

DOSSIER TECHNIQUE: 000603/90865

Technical report

Saint André de la Roche, le **23.10.2014**

Directeur Général ou Responsable Qualité

Main Manager or Quality Manager

RESISTEX EXPLOITATION
CS 800 10

11, quai de la Banquière
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE – FRANCE

Tél. +33 4 93 276 276 Fax +33 4 93 276 280 e-commerce : <http://www.resistex-sa.com>